

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

(наименование территориального органа МЧС России)

с. Шатой ул. Мадаева, 29 т. ф. E-mail: ond\_16@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Шатойскому, Итум-Калинскому и Шаройскому районам**

(наименование органа государственного надзора)

с. Шатой ул. Мадаева, 29, тел. , E-mail: ond\_16mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 62/1/2Ф

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Зоны» (МБОУ «ООШ С. ЗОНЫ»)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору *Джамулаев Х.А.*

*Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Шатойскому, Итум-Калинскому и Шаройскому районам*

(наименование органа ГПН)

от « 17 » ноября 2017 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 23 » ноября 2017 г. по 10 ч 30 мин. « 23 » ноября 2017 г.

проведена проверка

*Инспектор Халимов Харон Мусаевич*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Зоны» (МБОУ «ООШ С. ЗОНЫ»)*, с. Зоны, ул. Ленина б/н

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

*Директором Улубаевым С.С.*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретно-го места выявленного нару-	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нор-	Срок устранения нарушения требования пожарной	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только вы-



	шения	мативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	безопасности	полнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты в складских (производственных, административных, общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок) руководитель организации не обеспечил наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.(МБОУ "ООШ С.ЗОНЫ")	Правила противопожарного режима в РФ : п. 6	23.01.2018	
2	В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 2	23.01.2018	
3	На объекте защиты огнетушители, отправленные на перезарядку, не заменены соответствующим количеством заряженных огнетушителей.(МБОУ "ООШ С.ЗОНЫ")	Правила противопожарного режима в РФ : п. 471	23.01.2018	
4	Установленный на объекте защиты огнетушитель не имеет паспорт (порядковый номер).(МБОУ "ООШ С.ЗОНЫ")	Правила противопожарного режима в РФ : п. 475	23.01.2018	
5	На объекте защиты огнету-	Правила противопо-	23.01.2018	



	шители расположены не на видных местах вдали от выходов из помещений на высоте более 1,5 метра. (МБОУ "ООШ С.ЗОНЫ")	жарного режима в РФ : п. 480		
6	На объекте защиты пожарные щиты не укомплектованы немеханизированным пожарным инструментом (инвентарем) согласно приложению № 6 настоящих правил.(МБОУ "ООШ С.ЗОНЫ")	Правила противопожарного режима в РФ : п. 482	23.01.2018	
7	На объекте защиты светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.(МБОУ "ООШ С.ЗОНЫ")	Правила противопожарного режима в РФ : п/п в) п. 42	23.01.2018	
8	На объекте защиты допущено использование розеток (рубильников, других электроустановочных изделий) с повреждениями.(МБОУ "ООШ С.ЗОНЫ")	Правила противопожарного режима в РФ : п/п б) п. 42	23.01.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в января 2018 г.

(квартал, месяц).



*Инспектор Халимов Харон Мусаевич*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«23» ноября 2017г.

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:



*Директор Улубаев С.С.*

(должность, фамилия, инициалы)

«24» ноября 2017г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**Телефон доверия:**

8(8712)-33-24-25